


Betjening av brannmannspanelet BU-210

For å betjene panelet, vri nøkkelen i retning med klokka.



Brannalarm

En eller flere detektorer eller manuelle meldere i en eller flere deteksjonssoner varsler brannalarm

TRINN	Aksjon
1	Følg lokal branninstruks punkt for punkt
2	For å avstille den interne summeren, trykk på den sorte "Avstill summer"-knappen
5	Undersøk alarmstedet og iverksett nødvendige tiltak
6	For å avstille alle alarmer, trykk på den røde "Avstill klokke"-knappen
7	Trykk på den grønne "Tilbakestill"-knappen



Brannalarm med alarmforsinkelse

Et punkt i en deteksjonssone med forsinkelse gir alarm (alarmforsinkelse er aktiv)

TRINN	Aksjon
1	Følg lokal branninstruks punkt for punkt
2	For å avstille den interne summeren, trykk på den sorte "Avstill summer"-knappen
3	Undersøk alarmstedet og iverksett nødvendige tiltak
4	For å forlenge tidsforsinkelsen for valgt sone, trykk på den sorte "Forleng forsinkelse"-knappen
5	Dersom det ikke har oppstått brann, trykk på den grønne "Tilbakestill"-knappen Dersom det brenner, trykk på "Aktiver varsling"-knappen eller utløs nærmeste manuelle melder for å aktivere alarm. Iverksett nødvendige tiltak.
6	For å avstille alle alarmer, trykk på den røde "Avstill klokke"-knappen
7	Trykk på den grønne "Tilbakestill"-knappen

Forvarsel

En brandetektor i en deteksjonssone har gått i forvarsel (tidligvarsel)

TRINN	Aksjon
1	Følg lokal branninstruks punkt for punkt
2	For å avstille den interne summeren, trykk på den sorte "Avstill summer"-knappen
3	Undersøk alarmstedet og iverksett nødvendige tiltak
4	For å kvittere et forvarsel, trykk på den røde "Avstill klokke"-knappen
5	Trykk på den grønne "Tilbakestill"-knappen

Feil

Gul feil-indikator: En feil varsles fra en av komponentene (brandetektorer, eksternt utstyr eller annen feil).

TRINN	Aksjon
1	Varsle servicepersonell/teknisk personell
2	For å avstille den interne summeren, trykk på den sorte "Avstill summer"-knappen
3	Undersøk alarmstedet og iverksett nødvendige tiltak
4	Trykk "Tilbakestill"-knappen