

IR TESTLAMPE FOR BG-201

Flammedeteksjon
Produktdatablad

Egenskaper

- Enkel funksjonstesting av AutoFlame IR-flammedetektor BG-201
- Forenklet testing med god tilgang ved hjelp av teleskopstang

Kompatibilitet

Kompatibel med AutoFlame IR-flammedetektor BG-201.

Testprosedyre

- Monter teleskopstangen til testlampen dersom nødvendig.
- Trykk IR-testlampen mot detektoren til avtrekkerbryteren starter testprosedyren.

Du hører en pulserende summelyd. Etter ca. 15–30 sekunder må du kontrollere om detektoren har reagert på testen. Vær nøye med at lampen omslutter detektoren og at senter av testlampen ligger over senter av vinduet på detektoren.



Artikkelnummer	Beskrivelse
116-Z-TL-2056	Testlampe med teleskopstang og bærekoffert

Tekniske spesifikasjoner	
Nominell spenning	6 V DC
Batteritype	Alkalisk LR6/AA x 4
Lyskilde	Pliken-pære 4,8 V 0,5 A
Materiale	Tester: Polykarbonat Forlengerstang (teleskopisk): Aluminium
Farge	Svart
Vekt	1070 g (inkludert bærekoffert)
Mål, tester (B x H x D)	122 x 165 x 80 mm
Mål, boks (B x H x D)	225 x 197 x 169 mm
Lengde, forlengerstang	1,4–4 m
Vedlikehold	Ikke ta på overflaten på det infrarøde filteret med fingrene. Hvis overflaten skal rengjøres, må du bruke en bomullspinne med alkohol. Tørk forsiktig. Vær forsiktig så du ikke riper glasset.